DANAK
Test reg. nr. 428

HØJVANG
LABORATORIER A/S

Analyserapport

Rekvirent:	Rosted Vandværk	Sagsnavn:	Rosted Vandværk, Søvej 2A, Harrested Normal kontrol
	Søvej 1, Harrested 4200 Slagelse	Sagsbeh.:	Lars-Jørgen Hansen

Prøver modtaget:	20-02-2018	Analyse påbegyndt:	20-02-2018	Rapportdato:	06-03-2018
				Rapport nr.:	1808-629
Antal prøver:	1	Opbevaring:	På køl	Bilag:	0

Lab. nr.	1808-629-01								
Prøvetype	Drikkevand								
Emballage:	ok								
Prøvetagning:	Højvang								
Prøvetager:	LMA								
Udtaget fra dato:	20-02-2018								
kl.:	08:30								
Prøve ID	Hane afg. vv.							Detek-	
Parameter				Minimum	Maksimum	Enhed	Metode	tions-grænse	Usikker-hed ¤
Prøvetagning, kemi	Stikprøve						DS/ISO 5667-5:2006		
Prøvetagning, mikrobiologi	Stikprøve						ISO 19458:2006		
Farve	Ingen						Subjektiv vurdering*		
Lugt	Ingen lugt						Subjektiv vurdering*		
Smag	Normal						Subjektiv vurdering*		
Udseende	Klar						Subjektiv vurdering*		
Temperatur	8,5					°C	SM 2550:2005, Felt		+/- 1
pH	7,3			7	8,5		DS 287:1978, Felt		+/- 0,2
Ledningsevne, 25°C	74,4					mS/m	DS/EN 27888:2003, Felt	1	+/- 6 %
Ilt	12,0			5		mg/l	DS/EN 25814:2003, Felt	0,2	+/- 15 %
NVOC	1,7				4	mg/l	DS/EN 1484	0,2	+/- 15 %
Jern	0,03				0,1	mg/l	ICP-MS 1)	0,01	+/- 10 %
Mangan	0,10				0,02	mg/l	ICP-MS 1)	0,002	+/- 10 %
Fluorid	0,20				1,5	mg/l	DS/EN ISO 10304-1:2009	0,02	+/- 15 %
Chlorid	32				250	mg/l	DS/EN ISO 10304-1:2009	0,5	+/- 15 %
Nitrat	0,60				50	mg/l	DS/EN ISO 10304-1:2009	0,1	+/- 15 %
Nitrit	0,010				0,01	mg/l	DS/EN ISO 13395-1:1997	0,001	+/- 10 %
Ammonium	0,40				0,05	mg/l	EN/ISO 11732, mod. 1)	0,005	+/- 10 %
Kimtal 22 °C PCA	21				50	cfu/ml	DS/EN ISO 6222:2000 1)	1	+/- 0,150
Kimtal 37 °C PCA	<1				5	cfu/ml	DS/EN ISO 6222:2000 1)	1	+/- 0,150
Coliforme bakterier	<1				i.m.	cfu/100 ml	ISO 9308-2 1)	1	+/- 0,314(lg)
Escherichia coli (E. coli)	<1				i.m.	cfu/100 ml	ISO 9308-2 1)	1	+/- 0,314(lg)