Test reg. nr. 428

Analyserapport

Rekvirent:	Rosted Vandværk	Sagsnavn:	Rosted Vandværk DGU 215.603 Kontrol af org. mikroforureninger
	Søvej 1, Harrested 4200 Slagelse Att.: Lars-Jørgen Hansen	Sagsbeh.:	Lars-Jørgen Hansen

Prøver modtaget:	04-05-2018	Analyse påbegyndt:	04-05-2018	Rapportdato:	15-05-2018
				Rapport nr.:	1818-689
Antal prøver:	1	Opbevaring:	På køl	Bilag:	0

Lab. nr.	1818-689-01								
Prøvetype	Drikkevand								
Emballage:	ok								
Prøvetagning:	Højvang								
Prøvetager:	LMA								
Udtaget fra dato:	04-05-2018								
kl.:	08:15								
Prøve ID									
Parameter							Enhed	Metode	Detek-tions-grænse	Usikker-hed ¤
Prøvetagning, kemi	Stikprøve							DS/ISO 5667-5:2006		
Chloridazon	<0,01						µg/l	LC-MS 1)	0,01	+/- 15 %
Chloridazon-desphenyl	<0,01						µg/l	LC-MS 1)	0,01	+/- 30 %
Chloridazon-methyl-desphenyl	<0,01						µg/l	LC-MS 1)	0,01	+/- 30 %

Betegnelser:
¤Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Kontrollen følger "Drikkevandsbekendtgørelsen" nr. 802 af 28. Juni 2016.
Nedenstående henvisninger kan være relevante for rapporten:
* Ikke akkrediteret. i.m. Ikke målelig. i.a.: Der er ikke analyseret for den pågældende parameter.
Ledningsevnen er målt ved angivne temperatur og værdien korrigeret til 25 °C ved hjælp af temperaturkompensering.
Detektionsgrænsen for aggressiv CO2 varierer afhængig af prøvens indhold af hydrogencarbonat jfr. Bekendtgørelse 802 om kvalitetskrav til miljømålinger.
Min. og max.-værdier iflg. Bekendtgørelse nr. 802 af 28. Juni 2016.
Højvang indberetter resultater af regelmæssig kontrol jfr. Bek. 802 til kommunen via databasen Jupiter.
Driftkontrol indberetter laboratoriet ikke til myndighederne.

1) Analysen er udført af underleverandør med SWEDAC nr.: 1006

Rapport sendes med post til:

Rapport sendes pr. E-mail til:
Rosted Vandværk, Lars-Jørgen Hansen, larsjoergenhansen@hotmail.com
Slagelse Kommune, teknik@slagelse.dk
Rosted Vandværk, Bestyrelse, bestyrelsesmedlem@rostedvand.dk

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.

Godkendt af

Gitte Pedersen
Laborant